AIRAP	VENTILATEUR HELICOÏDE PAVILLONNE	DESCRIPTIF PRODUIT N° FP20936
Plan de référence : 20936	Type : HCCP et HCLP HCCP-EX et HCLP-EX	

Construction :

Standard ou suivant spécification pour atmosphères explosibles ATEX.
Entrainement direct

Virole : Acier galvanisé à froid jusqu'au modèle 1250, galvanisation à chaud au dessus.
Virole à bords tombés. Virole courte pavillonnée HCCP ou virole longue pavillonnée HCLP.

Hélice : Hélice aluminium coulée (AS12) à pales à calage variable à l'arrêt type : MT (Plan 21029)

Moyeu : Moyeu à serrage conique, douille ou insert (Plan 21029)

Moteur : Moteur standard à pattes avec platine support moteur, classe F, IP55, 50 Hz.
Moteur ATEX, zone 1 ou 2, gaz ou poussière suivant spécificité

Revêtement : Sans peinture ou sur demande

Orientation : A préciser (moteur hélice ou hélice moteur, verticale ou horizontale)

Température ambiante : Température comprise entre -20° C et +40° C

Température du fluide véhiculé : Version 40° C maxi (autre sur demande)

Options accessoires : Voir plan 21000, 20378, 50990, 11009, 11010, 51205
Manchette souple aspiration et refoulement, contre bride aspiration et refoulement, pavillon, purge de volute, plots amortisseurs, pied.

Pieds supports : Perçage des pieds supports (voir plan 21000)

Options construction : Moteur spécifique, tension, fréquence 60 Hz, ATEX, matière Inox (304 L, 316 L, 321, …)

Essais aérauliques suivant norme NFX 10.200.
Equilibrage-vibrations : conforme à la norme NFE 90.600 (G = 6,3 ou inférieur sur demande) et aux prescriptions de la norme NFE 90.300.
Acoustique : conforme à la norme NFS 31.021

Utilisation :
Ventilation parking, locaux industriels, salles techniques.

AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS
Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13
sparis@airap.fr www.airap.fr