AIRAP	VENTILATEUR CENTRIFUGE	DESCRIPTIF PRODUIT N° FP20085
Plan de référence : 20085	Type : VP-SOC VACHT	

Construction :

Standard ou haute température, paliers sur tabourets hors du flux d'air
Entrainement par courroies

Volute : Acier galvanisé, avec châssis suivant modèle
Version cubique du VP180 au VP500, ceinture à bords tombés,
ouïe aspiration rapportée dans le flanc soudé par point

Turbine : Turbine à pales rapportées, acier galvanisé.

Moyeu : Moyeu acier serti, moyeu acier serti soudé, moyeu aluminium boulonné

Moteur : Moteur standard B3, classe F, IP55, 50 Hz.
Montage moteur sur tabouret ou châssis.

Revêtement : Peinture glycérophtalique résine alkyde RAL 9006 gris alu 250°C maxi ou peinture haute température RAL 9006 gris alu 600°C maxi ou spécification client.

Orientation : A préciser

Température ambiante : Température comprise entre -20° C et +40° C

Température du fluide véhiculé : Version 40° C maxi

Options accessoires : Voir plan 20542 et 21097
Collerette aspiration, manchette souple aspiration et refoulement, bride et contre bride aspiration, cadre et contre cadre refoulement, purge de volute, plots amortisseurs, grillage aspiration et refoulement, silencieux et filtre aspiration, carter protection courroie

Options construction : Moteur spécifique, tension, fréquence 60 Hz, matière Inox (304 L, 316 L, 321, …).

Essais aérauliques : suivant norme NFX 10.200.
Equilibrage-vibrations : conforme à la norme NFE 90.600
(G = 6,3 ou inférieur sur demande) et aux prescriptions de la norme NFE 90.300.

Utilisation :

Toute application en air pur ou peu chargé, ensembles compacts pour installations ou équipements de ventilation, chauffage, climatisation, extraction, fours, tunnels.

AIRAP 5/7 Avenue Ferdinand Buisson 75016 PARIS
Tél : 01.46.20.37.20 Fax : 01.46.20.34.13
sparis@airap.fr www.airap.fr